

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

四川沱牌舍得酒业股份有限公司酿酒配套工程技术改造项目-供水技改工程（二期）位于射洪市沱牌镇舍得酒业生态酿酒工业园。本项目在舍得酒业股份有限公司厂区内，不新增土地，项目占地面积约 21172m²，总建筑面积约 8856m²。环评设计建设取水工程、净水工程、输配水管网以及相关配套设施，达到日产 2 万吨优质自来水的生产能力。本项目实际分两期建设，所有土建工程在 1 期建设完成，设备分 2 期安装，一期已建设完成预沉池、污泥泵房及预臭氧接触池；高效澄清池；V 型滤池、活性炭滤池；后臭氧池、臭氧发生器间；生产、生活用水清水池；深度处理车间及办公设施；滤池反洗泵房及加药间；排水池、排泥池；污泥浓缩脱水机房；浓缩池；配电中心、取水泵房、取水管网、场内道路及绿化等，达到日产 1 万吨优质自来水生产能力，本次为二期验收，验收范围主要是新增的取水泵、送水泵、臭氧发生器、中间臭氧提升泵、紫外线杀菌器等设施设备，达到日产 1 万吨优质自来水生产能力。二期建成后达到合计日产 2 万吨优质自来水生产能力。

本项目于 2022 年 4 月开工，2023 年 12 月竣工。项目建设过程中做到了主体工程 and 与之配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，基本符合验收监测条件。

公司于 2024 年 8 月委托遂宁清澄环保咨询有限公司根据国家相关法律法规规定和要求，按照启动、自查、编制监测方案、实施监测（由遂宁清澄环保咨询有限公司委托具有 CMA 资质的四川海德汇环保科技有限公司实施监测）和核查、编制监测报告五个阶段对项目开展建设项目竣工环境保护验收工作，2024 年 9 月成立了验收组并提出验收意见，同意本项目通过污染防治设施自主验收。

本项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 环保组织机构及规章制度

舍得酒业股份有限公司成立 EHSQ 管理委员会，下设环保监察部，有 3 名成员负责本公司日常环保管理工作，各部门设置环保兼职管理人员，颁布了环境

保护管理制度、环境信息公开管理办法、突发环境事件综合应急预案。环保设施由专人定期负责检修和维护，环保档案由专人负责保管。

2.2 环境风险防范措施

落实了环评及批复要求的风险防范措施。舍得酒业股份有限公司在取水口上游 1 公里，下游 100 米建立了隔离防护网，隔离范围内按要求挂警示标识标牌，每班次对取水口巡查一次，取水口安装有监控摄像头中控室实时监控。原水处理过程中使用的 PAC、PAM 等属无毒物质，固态易储存，药剂随用随配置，配置后的药剂暂存于溶药池或成品药剂罐内，均采取防渗防腐措施并加强人员管理、储备堵漏相关应急物质，影响范围可控制在加药间内，对厂区周围居民敏感点无影响。

2.3 环境监测计划

本项目环评未提出监测计划，舍得酒业有限公司定期开展例行监测，企业运营至今未收到投诉。

舍得酒业股份有限公司
2024 年 9 月 29 日